

附件 1

需求表

序号	货物名称	技术规格及要求	单位	数量	备注
1	防火门 (核心产品)	甲级钢制隔热防火门 尺寸 (以现场复尺结果为准): 1480mm (宽) *1880mm (高) 耐火极限≥1.5H 门扇厚度≥50mm	樘	1	①向外开启, 确保疏散安全; ②配套和另外 6 个门框需填充水泥砂浆; ③配套门扇内部填充珍珠岩等防火材料; ④需现场复尺。
2	防火门 (核心产品)	甲级钢制隔热防火门 尺寸 (以现场复尺结果为准): 1730mm (宽) *2170mm (高) 耐火极限≥1.5H 门扇厚度≥50mm	樘	1	
3	防火门 (核心产品)	甲级钢制隔热防火门 尺寸 (以现场复尺结果为准): 左: 1600mm (宽) *2370mm (高); 右: 1600mm (宽) *2370mm (高) 耐火极限≥1.5H 门扇厚度≥50mm	樘	2	
4	配件	闭门器: 必须安装, 保证火灾时门能自动关闭 顺序器: 双扇门需配备, 确保两扇门按顺序关闭 密封条: 需平整且具备合格检测报告, 增强密封性。	套	与防火门配套数量	